

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.02464

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013171

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой».
Адрес: 119049, РОССИЯ, город Москва, проспект Ленинский, дом 4, строение 1А.
ОГРН: 1147746460608. Телефон: +74987675519, факс: +74987675519.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой».
Адрес: 142000, РОССИЯ, Московская область, город Домодедово, улица Индустриальная, дом 1.
ОГРН: 1147746460608. Телефон: +74987675519, факс: +74987675519.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери огнестойкие светопрозрачные двупольные типа ДПО-2-60 из алюминиевых профилей системы «VIDNAL PROF» серии V60 (производства ООО «ВидналПрофиль», ГОСТ 22233-2001), со стальным сердечником и заполнением полостей СМЛ, толщиной не менее 60 мм, (светопрозрачное заполнение - многослойное пожаростойкое стекло марки «СПМ» EIW60, толщиной 22-29 мм, производства ООО «ПТИИЦ», по ТУ 5924-002-51114857-01, с пределом пожаростойкости EIW 60), габаритные размеры: по высоте от 1400 мм до 2350 мм, по ширине от 1200 до 1950 мм, выпускаемые по ТУ 5271-002-29426323-2016.

код ОК 005 (ОКП):
52 7110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

Предел огнестойкости дверей EIW60.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, от 03.07.2016 года N 301-ФЗ). ГОСТ Р 53308-2009. «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний, № ППБ-916/11-2016 от 21.11.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.05.00363 от 28.06.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2016 по 27.11.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.В Ануфриков

Е.Э. Борисова